

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet			
V.1. táblázat szerint a Primer energia átalakítási tényező meghatározása a 2014. évi termelési adatok alapján			
	Primer energia átalakítási tényező	Termelt energia (GJ)	
Földgáz tüzelésű kazán	1,26	57717	72723,42
Földgáz üzemű gázmotor	0,83	5849	4854,67
Összesen		63566	77578,09
MÓRHŐ KFT átlagos Primer energia átalakítási tényezője			<u>1,22</u>

MÓRHŐ Kft teljesítménytényezője: 1,01